

**EXTRACTO**

**PROYECTO DE ENTUBAMIENTO DE CANAL LAS REINAS**

**COMUNA DE COLINA-RM**

La Sociedad ENV SpA, RUT 96.861.270-0, ha presentado para su aprobación en la Dirección General de Aguas, Región Metropolitana, el Proyecto "Entubamiento de Canal Las Reinas", emplazado en la Comuna de Colina, Región Metropolitana.

El referido proyecto tiene por objeto encauzar las aguas de riego del Canal Las Reinas dentro del Conjunto Habitacional "Jardines de Esmeralda II y Jardines de Esmeralda III".

El proyecto contempla el entubamiento de dicho cauce con tubería de Polietileno de Alta Densidad (HDPE), clase SN2, según los siguientes diámetros (D) y extensiones parciales (L):

- CI N° 1 hasta CI N° 3; D = 1.000 [mm] y L = 64,50 [m].
- CI N° 3 hasta CI N° 15; D = 800 [mm] y L = 588,50 [m].
- CI N° 15 hasta CI N° 23; D = 1.000 [mm] y L = 174,50 [m].

Las coordenadas UTM, referidas al DATUM WGS84, del inicio y fin del entubamiento proyectado son las siguientes:

- Inicio: Norte 6.326.925,56 m. y Este 345.776,05 m.
- Final: Norte 6.326.967,62 m. y Este 345.150,37 m.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados en Avenida San Martín N° 253, Comuna de Colina; por un plazo de 30 días, para la correspondiente formulación de observaciones.

Santiago, 01 de febrero de 2022.

